


檔 號：  
保存年限：



## 臺北市府都市發展局 函

地址：臺北市信義區市府路1號  
承辦人：林庭瑜  
電話：1999(外縣市02-27208889)轉8366  
傳真：02-27595796  
電子信箱：ay9043@gov.taipei

受文者：中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會

發文日期：中華民國112年3月8日  
發文字號：北市都授建字第1120106048號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：內政部建署函文 (24874340\_1120106048\_1\_ATTACH1.pdf)


主旨：函轉內政部有關學生宿舍寢室涉及建築技術規則建築設計  
施工編第167條之1及建築物無障礙設施設計規範205出入  
口之適用疑義一案，請查照並轉知貴會會員。

說明：

- 一、依內政部112年2月16日內授營建管字第1120802014號函辦理。
- 二、本案納入本局112年內政部建管法令函釋彙編第112018號，目錄第一組編號第013號。
- 三、網路網址：<https://dba.gov.taipei/>。

正本：臺北市建築師公會、台北市不動產開發商業同業公會、中華民國全國建築師公會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會

副本：臺北市府都市發展局





## 內政部 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342  
號(營建署)  
聯絡人：廖志明  
聯絡電話：02-87712706  
電子郵件：halberty@cpami.gov.tw  
傳真：02-87712709

受文者：臺北市政府

發文日期：中華民國112年2月16日  
發文字號：內授營建管字第1120802014號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關學生宿舍寢室涉及建築技術規則建築設計施工編第  
167條之1及建築物無障礙設施設計規範205出入口之適用  
疑義1案，請查照。

說明：

- 一、依據本部營建署案陳國立聯合大學111年11月16日聯合總字  
第1110300503號函辦理。
- 二、按建築技術規則建築設計施工編（以下簡稱本編）第167條  
之1規定：「居室出入口及具無障礙設施之廁所盥洗室、浴  
室、客房、昇降設備、停車空間及樓梯應設有無障礙通路  
通達。」揆其立法意旨，係規範居室出入口及具無障礙設  
施之廁所盥洗室、浴室、客房、昇降設備、停車空間及樓  
梯，應設有可供行動不便者獨立通行之無障礙通路通達，  
合先敘明。
- 三、次據建築物無障礙設施設計規範（以下簡稱本規範）第2  
章無障礙通路205出入口205.1適用範圍規定：「無障礙通  
路上之出入口、驗（收）票口及門之設計應符合本節規



定。」故通達本編第167條之1所定之居室出入口及具無障礙設施之廁所盥洗室、浴室、客房、昇降設備、停車空間及樓梯之無障礙通路路徑中，如設有穿越之出入口、驗（收）票口及門時，應依本規範205出入口規定辦理。

四、另有關具無障礙設施之廁所盥洗室、浴室、客房、昇降設備之門寬規定，查本規範第406.1點、第504.2點、第604點及第1004.2點已分別明定，應依該規定辦理。至居室則應視其使用者與使用性質進行設計，如各目的事業主管法令已有規定者，應依其規定辦理。

五、本案新建學生宿舍之出入口淨寬1節，請依上開規定檢討辦理。如有個案認定疑義，請檢附具體書圖文件，逕向建築物所在地主管建築機關洽詢。

正本：國立聯合大學

副本：國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、交通部高速公路局、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、玉山國家公園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處、各直轄市及縣(市)政府、中華民國全國建築師公會、本部營建署(資訊室[請刊登網站]、建築管理組)

